


**ΣΕΙΡΑ ET2**

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΚΩΝΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
ET2	5,5	7,9	28,3	J609B	Γ
ET2	7	10,1	32,3	J609B	Γ
ET2	8,5	12,3	36,8	J609B	Γ
ET2	10	14,4	41,2	J609B	Γ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ET2 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ	Φ24
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ET2 ΜΕ ΣΑΕ & ΣΥΝΔΕΣΜΟ	ΔΙΑΘ.ΣΑΕ: 5 ΔΙΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ : 6 ½, 7 ½
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ET2 ΜΕ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ C.23	ΑΠΟ J609B ΣΕ 23
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ET2 ΜΕ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ C.30	ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ET2 8,5 & 10 KVA


**ΣΕΙΡΑ FT2**

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΔΙΑΘΕΣ. ΚΩΝΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
FT2	13,5	19,4	54	30,35	FT
FT2	16	23	62	30,35,38	FT
FT2	18	25,9	70	30,35,38	FT

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ FT2 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ	Φ28
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ FT2 ΜΕ ΣΑΕ & ΣΥΝΔΕΣΜΟ	ΔΙΑΘ.ΣΑΕ: 4, 5 ΔΙΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ : 6 ½, 7 ½, 8


**ΣΕΙΡΑ GT2**

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΛΕΥΘ. ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ
GT2 M	22	31,8	74	Φ35	GT-32A
GT2 M	27	39	84	Φ35	GT-40A

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ GT2 ΜΕ ΚΩΝΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 30	ΓΙΑ GT2 22 & 27 KVA
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ GT2 ΜΕ ΣΑΕ & ΣΥΝΔΕΣΜΟ	ΔΙΑΘ.ΣΑΕ: 4, 5 ΔΙΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ : 6 ½, 7 ½, 8, 10


**ΣΕΙΡΑ GS2**

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΒΑΡΟΣ Kg	ΕΛΕΥΘ. ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΑΙΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ
GS2 L	31,5	45,5	101	Φ35	GT-45A
GS2 L	38	55	122	Φ35	GT-50A

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ GS2 31,5 & 38 KVA ΜΕ ΣΑΕ & ΣΥΝΔΕΣΜΟ	ΔΙΑΘ.ΣΑΕ: 3, 4, 5 ΔΙΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ : 6 ½, 7 ½, 8, 10, 11 ½
--	---

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ
Γ	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
Δ	ET2	1 ΠΡΙΖΑ CEE ΤΡΙΦ., 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
FT	FT2	1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (4P+T), 1 ΠΡΙΖΑ CEE 32A (2P+T), 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΠΡΟΣΤ.ΙΡ54, 2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΓΝ/ΚΟΣ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΑΣ
GT-32A	GT2 22 KVA	1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦ.+1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝ.+ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ+ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03 <sup>A</sup> )
GT-40A	GT2 27 KVA	1 ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦ.+1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝ.+ΔΙΑΚ.ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΣ+ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ+ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ+ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ+ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03 <sup>A</sup> )
GT-45A	GS2 31,5 KVA	
GT-50A	GS2 38 KVA	